

Beschlussvorlage

Abteilung/Amt	Bautechnik	Nummer	2023/386
Sachbearbeiter	Frau Meißner	Datum	05.04.2023
Aktenzeichen	SG 30/I-6024-41/23		

Beratungsfolge	Sitzungstag	Status
Stadtrat	18.04.2023	öffentlich

Bauantrag der Wasserversorgung des unteren Lautergrundes über den Neubau eines Hochbehälters auf Fl.Nr. 2151, Gemarkung Stublang (Lage: Reut)

Sachverhalt / Rechtslage

Im Zuge der Umsetzung des Wasserstrukturkonzeptes „Unterer Lautergrund“ soll mit den Bau der Ingenieurbauwerke begonnen werden. In diesem Zusammenhang ist auch die Errichtung eines Hochbehälters auf Fl.Nr. 2151 in Stublang notwendig. Der Hochbehälter wird als Hallenkonstruktion mit rechteckiger Gebäudehülle und Satteldach mit einer Grundfläche von (Länge x Breite) 11,30 m x 21,30 m errichtet, die Firsthöhe beträgt ca. 7,24 m über Geländeoberfläche. Im Inneren der Halle sind zwei integrierte Edelstahltanks mit je 200 m³ Speichervolumen für die Wasserversorgung vorgesehen. Die Außenfassade wird mit einer senkrechten Holzverschalung versehen und passt sich demnach optisch gut in die vorhandene Umgebung (landwirtschaftliche Gebäude) ein.

Hierfür wurde vom Ingenieurbüro Baurconsult eine Genehmigungsplanung erstellt (vgl. Plananlagen), die beim Landratsamt zur Genehmigung eingereicht werden soll.

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat stimmt der vorgelegten Genehmigungsplanung für die Wasserversorgung des unteren Lautergrundes, Neubau eines Hochbehälters in Stublang zu und beauftragt die Verwaltung, den Bauantrag hierfür beim Landratsamt Lichtenfels einzureichen.

Bad Staffelstein, 12.04.2023

Meißner